

**Приложение № 2**  
к договору управления МКД № 6 от 07 июня  
2015 года

**Состав общего имущества многоквартирного дома**

- 1) Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, вентиляционные каналы, чердаки, технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации.
- 2) Кровля.
- 3) Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, железобетонные плиты перекрытий, балконные плиты и козырьки с экранами над входом в подъезды).
- 4) Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого (нежилого) помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты, металлические ограждения кровли).
- 5) Электрическое, санитарно-техническое и газовое оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого (нежилого) помещения (квартиры).
- 6) Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета.

**Характеристика технического состояния общего имущества**

Наименование элемента общего имущества	Ед. изм.	Параметры	Характеристика
	3	4	5
Фасад:			
наружные швы	п.м.		требуется ремонт наружных швов - 60 м.л. обшивка торцевой стены ондулином - 230 м <sup>2</sup> требуется укрепление деформационных листов
Крыша: рулонная, рувероидная	м <sup>2</sup>	896	требуется ремонт кровли - 20 м <sup>2</sup>
Карнизные свесы	м <sup>2</sup>		требуется ремонт карнизных свесов - 25 м.л.
Лестничные клетки (отделка)	м <sup>2</sup>	328,3	требуется ремонт подъезда №1,2,3,4, замена почтовых ящиков в п-де №1,2, ремонт тамбурного щитка в п-де №2
Двери	шт		
наружные			требуется замена входной металлической двери с кодовым замком в п-де №1, установка кодового замка в п-де №2
Окна л/кл	м <sup>2</sup>		требуется остекление в п-де №1 - 2,4 м <sup>2</sup> , в п-де №4 - 3,6 м <sup>2</sup> ; изготовление и установка оконных рам в п-де №4 - 3 шт, в п-де №1 - 3 шт
Крыльцо:			
площадка, ступени, решетка	шт/м <sup>2</sup>		требуется ремонт бетонных ступеней крыльца в кол-ве - 4 шт в п-де №4
ограждение	п.м.		требуется установка поручней 1,2 п.м. в п-де №2
Отмостка	м <sup>2</sup>		требуется ремонт бетонной отмостки
Система электроснабжения		вводнораспределительные устройства, этажные щитки, разводящие сети электроснабжения в подвале, чердаках и стояки на лестничных клетках до места присоединения фазовых, нулевых и заземляющих проводов на вводном выключателе (для помещений)	
светильники	шт		отсутствуют светильники над входом в подъезды 4шт.
Центральное отопление лестничных клеток:			отсутствует отопление во всех подъездах.
Система теплоснабжения:		внутридомовые трубопроводы, транзитные стояки, подводящие и отходящие от них трубы и отопительные приборы	
Система водоснабжения:		внутридомовые трубопроводы, транзитные стояки и ответвления от стояков до первого отключающегося устройства, расположенного на ответвлениях от стояков	
Система водоотведения:		внутридомовые разводящие трубопроводы, транзитные стояки с тройником до точки присоединения отводящей трубы системы водоотведения помещения	
Технические подвалы:	м <sup>2</sup>	624	
Земельный участок	м <sup>2</sup>	2533	