

Состав общего имущества многоквартирного дома

1) Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, вентиляционные каналы, чердаки, технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации.

2) Кровля.

3) Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, железобетонные плиты перекрытий и козырьки с экранами над входом в подъезды).

4) Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого (нежилого) помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты, металлические ограждения кровли).

5) Электрическое, санитарно-техническое и газовое оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого (нежилого) помещения (квартиры).

6) Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета.

Характеристика технического состояния общего имущества

Наименование элемента общего имущества	Ед. изм.	Параметры	Характеристика
2	3	4	5
Фасады:			
наружные швы	п.м.		требуется ремонт наружных швов - 70 м.п.
Крыши:			
рулонная, рубероидная	м2	958	требуется ремонт кровли - 30 м2
Карнизные свесы	м2		требуется ремонт карнизных свесов - 5 м.п.
Лестничные клетки (отделка)	м2	327,8	Требуется замена почтовых ящиков в п-де № 1,2
Двери			
наружные	шт		требуется замена входной металлической двери с кодовым замком в п-де №3
внутренние			требуется установка дверей в тамбуре в п-де №1
Окна л/кл	м2		требуется остекление в п-де №4 - 1,8 м2; изготовление и установка оконных рам в п-де №4 - 3шт
Система электроснабжения		вводнораспределительные устройства, этажные щитки, разводящие сети электроснабжения в подвале, чердаках и стояки на лестничных клетках до места присоединения фазовых, нулевых и заземляющих проводов на вводном выключателе (для помещений)	
светильники	шт		отсутствуют уличные светильники 4шт
Центральное отопление лестничных клеток:			отсутствует отопление в подъездах № 2,3,4.
Система теплоснабжения:		внутридомовые трубопроводы, транзитные стояки, подводящие и отходящие от них трубы и отопительные приборы	

Система водоснабжения:		внутридомовые трубопроводы, транзитные стояки и ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков	
Система водоотведения:		внутридомовые разводящие трубопроводы, транзитные стояки с тройником до точки присоединения отводящей трубы системы водоотведения помещения	
Технические подвалы:	м2	626,4	
Земельный участок	м2	2400	